



中国认可  
国际互认  
检测  
TESTING  
CNAS L0811



# 检验检测报告

## TEST REPORT

编号: ZX-WJJ24-0628

样品名称

铝合金电动卷帘门

Device name

委托单位

贵州金龙甲门业有限公司

The entrusted unit

检验类别

型式试验送检

Inspection category

北京市产品质量监督检验研究院  
Beijing Products Quality Supervision and Inspection Institute

检验检测专用章

710000266494

# 检验检测报告

编号: ZX-WJJ24-0628

产品名称	铝合金电动卷帘门	检验类别	型式试验送检
委托单位	贵州金龙甲门业有限公司	商标	/
委托单位地址	贵州省贵阳市花溪区石板镇亿隆市场N栋7-9号门面	规格型号	W6000mm*H6000mm
生产单位	贵州金龙甲门业有限公司	原编号或生产日期	/
生产单位地址	贵州省贵阳市花溪区石板镇亿隆市场N栋7-9号门面	样品状态	完好
样品数量	1	抽样日期	2024年04月22日
检测日期	2024年04月23日到2024年05月16日		
检验依据	企业委托技术要求		
检验项目	见后续页		
检测结论	贵州金龙甲门业有限公司样品: 铝合金电动卷帘门, 经质量检验, 检验结果符合检验依据要求。  签发日期: 2024年05月16日		
备注	样品信息由委托方提供, 本报告仅对来样负责。		
声明	1. 送样委托检验检测数据仅对收到的样品负责。 2. 除全文复制外, 未经本实验室批准不得部分复制检验检测报告。		

主检:

王五峰

审核:

李强

批准:

孙书岩

# 检 验 检 测 报 告

## 检测结果:

序号	测试项目及技术要求	单位	测试结果	单项评价
1	外观要求 门框、门帘表面光滑整洁,无划痕、无色差、无扭曲变形	---	符合	合格
2	零部件	---	---	---
2.1	卷帘门扇为全封闭式,型材为双层板,门板厚度0.5-1.0mm,单片宽度为53-100mm,颜色可以白色,灰色、咖啡色、等	---	符合	合格
2.2	所用主要原材料有质保书,外购外协件有质量合格证	---	符合	合格
2.3	轨道:双层轨道,宽度90-130mm,厚度1.0-1.5mm±0.1	mm	符合	合格
2.4	电机:卷帘门电机提升力300-1000KG,	---	符合	合格
2.5	传动轴:直径可用110-165mm钢管,管壁厚度2mm±0.15	mm	直径165,壁厚1.95	合格
2.6	卷帘门罩箱:选用镀锌板折板,板厚0.65mm±0.05	mm	0.8	合格
2.7	各个零部件连接牢固,无松动现象,焊接结构无气孔和夹渣	---	符合	合格
3	装配和组装	---	---	---
3.1	帘片嵌入导轨深度50mm;帘片咬合应灵活,不允许脱落。 导轨深度45mm;帘片咬合应灵活,不允许脱落。门帘在运行中应无卡滞、两边不齐现象。	---	符合	合格
3.2	轨道通过膨胀螺栓与建筑墙体牢固固定,膨胀螺栓不小于M12*600的膨胀螺栓固定。	---	符合	合格
3.3	门体成品宽度:6000±10	mm	6005	合格
3.4	门体成品高度:6000±10	mm	6005	合格
3.5	电气要求:布线合理、操作方便、灵活,电源电压在额定电压±10%范围内波动时,卷帘门能正常启闭。	---	符合	合格
4	性能	---	---	---
4.1	抗风性能:6级风	---	符合	合格
4.2	启闭速度:0.1~0.2m/min	---	符合	合格
4.3	启闭方式:按钮开关控制、遥控器控制	---	按钮开关灵敏,遥控器开启关闭灵敏	合格
4.4	停电情况下,可用手动链条或者手摇杆方式开启	---	手动方式开启	合格

北京市产品质量监督检验研究院  
Beijing Products Quality Supervision and Inspection Institute  
检 验 检 测 报 告

## 说 明

### Notice

1、本报告无“检验专用章”和骑缝章无效。

This test report is invalid without the seal.

2、本报告无“主检、审核、批准”签字无效。

This test report is invalid without the signatures of the related persons.

3、本报告涂改、部分复印无效。

This test report is invalid if erased, altered or copied partially.

4、对本报告若有异议，应于收到报告之日起十五日内向本单位提出，逾期不受理。

Any doubt should inform us within 15 days after receiving the test report.

5、委托检验样品和委托信息人由委托人提供，本单位不对其真实性负责，委托检验结果仅对来样负责。

The commissioned testing samples and commission information are provided by the applicant, the results shown in the test report refer only to the sample(s) tested unless otherwise stated. Identifying authenticity of the supplied samples and information is out of our responsibility.

